

## AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
 www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

UOSD IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE  
 Responsabile: Dott.ssa Daniela Russetti

Prot. 58285/24

Rieti, 14 AGO, 2024

Spett.le APS SPA

Al Sig. Sindaco del Comune di  
 MAGLIANO SABINA (RI)

Oggetto: Comunicazione mancata potabilità acqua in distribuzione.

A seguito della comunicazione di ARPALAZIO di Rieti del **14/08/2024** Referto d'analisi NRG. **16309-16310** che si trasmette in allegato, è risultato che l'acqua prelevata in data **08/08/2024** presso **Fontana Pubblica Piazza Mazzini (p.p. 2533)** e presso **Fontana Pubblica fraz. Foglia (p.p. 15212)**, del comune di **Magliano S. (RI)**, ha superato i valori di parametro stabiliti dall'Allegato I, parte B del D.Lgs 18/23 per il parametro Arsenico.

Si invita pertanto la S.V. a provvedere agli adempimenti di competenza previsti dall' art. 15 del **D.Lgs. 18/23** ed in particolare:

1. **Emettere Ordinanza di divieto d' uso dell'acqua per il consumo umano, per tutto il tratto dell'acquedotto corrispondente** e trasmetterne contestualmente copia a questo Servizio;
2. **Affiggere appositi cartelli** a caratteri indelebili per il divieto d'uso dell'acqua al consumo umano sia in corrispondenza della F.P. e contestualmente rendere noto alla popolazione interessata.
  - ▶ Di seguito si dovrà procedere a:
3. **Effettuare tempestivamente tutte le operazioni** necessarie per il ripristino della potabilità dell'acqua;
4. **Effettuare tempestivamente in autocontrollo nuovo prelievo** per accertare il ripristino della potabilità dell'acqua: le analisi devono comprendere **tutti i parametri risultati non conformi**;
  - ▶ Al ripristino delle condizioni di potabilità dell'acqua:
5. **Trasmettere a questo Servizio copia delle analisi di verifica di potabilità per il giudizio di idoneità d'uso propedeutico alla Revoca dell'Ordinanza.**


TUTTE LE OPERAZIONI SUDDETTE DEVONO ESSERE REGISTRATE NEL SISTEMA DI AUTOCONTROLLO DEGLI ACQUEDOTTI ADOTTATO DAL GESTORE E MANTENUTE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI VIGILANZA.

Il Responsabile  
 UOSD Igiene Alimenti E Nutrizione  
 Dott.ssa Daniela Russetti

**ASL RIETI**  
 Dipartimento di Prevenzione  
 U.O.C. I.P.T.C.A.  
 Dirigente Veterinario  
**Dott.ssa MICHELA MICCI**



ARPALAZIO  
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO  
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAZIO



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente



REGIONE  
LAZIO

*Dipartimento Prevenzione e Laboratorio Integrato  
Servizio Ambiente e Salute*

*Pec: [sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it](mailto:sededroma@arpalazio.legalmailpa.it)*

*Responsabile del procedimento: Dott.ssa Dorianella Giorgi*

*Referente per quanto comunicato: Miriam Spadanuda*

*Tel.: 06/72961220*

*e-mail: [miriam.spadanuda@arpalazio.it](mailto:miriam.spadanuda@arpalazio.it)*

*Rif. Arpa: prot. n. 59589 del 14/08/2024*

*Rif.: prot. n. ... del ...*

Prot. n°

*(da citare nella risposta)*

Asl Rieti  
Dipartimento di Prevenzione  
- U.O.C. S.I.A.N.  
PEC: [dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it](mailto:dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it)  
e-mail: [a.fusacchia@asl.rieti.it](mailto:a.fusacchia@asl.rieti.it)

p.c. Unità laboratorio biologico di area nord  
Dott. Marco Magi

Unità laboratorio chimico di area nord  
Dott. Luca Fantozzi

**Oggetto: VT - SUPERAMENTO VALORI DI PARAMETRO ACQUE. NRG 16309 - 16310.  
URGENTE. ERRATA CORRIGE.**

A rettifica di quanto erroneamente comunicato con prot. n. 59589 del 14/08/2024, si comunica che i campioni di **acque destinate al consumo umano** N° Reg. Gen. **16309 - 16310** prelevati in data **08/08/2023** dal Vs. Servizio presso **fontanelle pubbliche site rispettivamente in Piazza Mazzini e Fraz. Foglia (Magliano S.)** presentano dati analitici che superano i valori di parametro stabiliti dalla **D.lgs. n.18/2023** come di seguito indicato:

NRG 16309 Ri As 22 ppb

NRG 16310 Ri As 27 ppb

Seguirà la trasmissione dei rapporti di prova completi.

*Per il Direttore del Servizio  
Dott.ssa Dorianella Giorgi  
La Responsabile del Laboratorio biologico di Roma  
Dott.ssa Ilen Bianco*

SEDE LEGALE

Rieti - Via Garibaldi, 114 - 02100  
Tel. +39 0746.267.201/0746.49.12.07 - Fax +39 0746.25.32.12  
E-mail: [direzione.gen@arpalazio.it](mailto:direzione.gen@arpalazio.it)  
PEC: [direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it](mailto:direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it)  
C.F. 97172140580 - P. IVA 00915900575

SEDI TERRITORIALI

Frosinone: Via Armando Fabi, 212 - 03100 - Tel. 0775.81.67.00  
Latina: Via Mario Siciliano, 1 - 04100 - Tel. 0773.49.21.11  
Rieti: Via salaria per L'Aquila, 6/8 - 02100 - Tel. 0746.256.620  
Roma: Via Giuseppe Saredo, 52 - 00173 - Tel. 06.72.961  
Viterbo: Via Monte Zebio, 17 - 01100 - Tel. 0761.29.271

